

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

Bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy năm học 2024 - 2025 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy,

Ban chỉ đạo PCCC và CNCH Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo cơ sở vật chất trong công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời chủ động xử lý các sự cố cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đảm bảo an toàn về người và tài sản chung, tài sản của cá nhân cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

2. Yêu cầu

Kiểm tra tình trạng chất lượng hoạt động của các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy;

- Thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các công trình đảm bảo tiết kiệm và vận hành hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2024

2. Số lượng và thực trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy

2.1. Đối với các công trình nhà Hiệu bộ, nhà giảng đường thực hành và nhà giảng đường lý thuyết

- Nhà Hiệu bộ mới được lắp đặt mới hệ thống báo cháy; Nhà Giảng đường lý thuyết (nhà C) mới được sửa chữa, thay thế một số thiết bị báo cháy và phương tiện chữa cháy;

- Tình trạng hệ thống báo cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ, cụ thể theo bảng sau:

TT	Phương tiện PCCC	Số lượng cần có	Số lượng hiện có	Thiếu	Ghi chú
1	Trung tâm báo cháy	01	01	00	
2	Đầu báo khói	113	113	00	
3	Chuông đèn	31	31	00	Hỏng 10
4	Đèn Exit	43	43	0	Hỏng 12
5	Đèn chiếu sáng sự cố	56	56	00	Hỏng 07
6	Lăng vòi D50	30	30	00	Hỏng 13
7	Lăng vòi D65	08	00	08	Hỏng 08
8	Bình MFZ4	90	90	00	Hết bột 30
9	Bình CO ₂	45	45	00	Hết khí 15
10	Tiêu lệnh chữa cháy	40	40	30	Mờ chữ

2.2. Đối với các công trình nhà Hội trường kiêm biểu diễn, nhà thực hành Du lịch và Nhà Thể thao đa năng (đưa vào sử dụng từ 2021)

- Tình trạng hệ thống báo cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ, cụ thể theo bảng sau:

TT	Phương tiện PCCC	Số lượng cần có	Số lượng hiện có	Thiếu	Ghi chú
1	Trung tâm báo cháy	01	01	00	
2	Bình chữa cháy CO ₂ -MT2	22	22	00	
3	Bình chữa cháy MFZ4	44	44	00	
4	Chuông đèn báo cháy	17	17	00	
5	Đầu báo cháy khói	123	123	00	
6	Đầu báo cháy nhiệt gia tăng	25	25	00	
7	Đầu phun chữa cháy tự động	141	141	00	
8	Đèn Exit	24	24	00	
9	Đèn sự cố	33	33	00	
10	Lăng vòi D50	14	14	00	
11	Lăng vòi chữa cháy D65	10	10	00	Hỏng 10

3. Phương án bảo trì, sửa chữa

3.1. Đối với hệ thống báo cháy nhà B

- Bảo dưỡng, kiểm tra và vệ sinh khắc phục các tiếp điểm, trung tâm báo cháy, đầu báo khói, hệ thống chuông đèn, đèn báo lối ra (Exit) và đèn chiếu sáng sự cố của hệ thống báo cháy các đơn nguyên nhà Biểu diễn, nhà Thể thao và nhà thực hành Du lịch;

- Thay thế một số bộ chuông đèn, đèn Exit, đèn chiếu sáng sự cố bị hỏng không thể khắc phục được tại đơn nguyên nhà B.

3.2. Đối với hệ thống chữa cháy tại chỗ

- Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống lăng, vòi chữa cháy tại các công trình.

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy.

- Kiểm tra, bảo dưỡng đường ống cấp nước cứu hỏa, thay thế gông và sơn lại các họng nước chân tường tại các đơn nguyên nhà Biểu diễn, nhà thể thao và nhà thực hành du lịch;

- Thay thế và mua bổ sung một số bộ lăng vòi D50 và D65

- Súc nạp 45 bình chữa cháy MFZ4 và MT3 đã sử dụng để thực hành chữa cháy.

4. Kinh phí thực hiện (Có dự trù kinh phí kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo PCCC & CNCH

Cử Ban viên tham gia kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC.

2. Phòng Quản trị - CSVC

Phối hợp với Ban chỉ đạo, đội PCCC & CNCH và các đơn vị liên quan kiểm tra chi tiết hệ thống phòng cháy chữa cháy; lập dự trù kinh phí thực hiện; tham mưu đơn vị Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa và giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC.

3. Đội PCCC cơ sở

Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra và nghiệm thu kết quả thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC..

4. Phòng Kế hoạch tài chính

Thẩm định hồ sơ thực hiện công việc đảm bảo quy định về tài chính và thanh toán khi công việc hoàn thành.

Trưởng các đơn vị, bộ phận được phân công nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch này.

Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt để có cơ sở thực hiện nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà trường.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu; / (Để báo cáo)
- Chủ tịch HĐTg;
- Các bộ phận liên quan; (để thực hiện)
- Lưu: VT, PCCC, QTCSVC.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCCC & CNCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thục